

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Taale Gas Zeeland BV te Mercatorweg 5, Middelharnis

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Taale Gas Zeeland BV (verder te noemen Taale gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Taale gas?*

Het vullen van propaanflessen uit een ondergrondse propaantank en opslag en distributie van allerlei gassen in cilinders.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Taale gas de volgende onderdelen:

- Pbzo document;
- Audits;
- Management review.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Good housekeeping terrein;
- Pbzo-document.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Breng de procedurele beschrijving in overeenstemming met de praktische werkwijze voor de uitvoering van de interne audits. Neem een verwijzing op naar het formulier "Lijst borging opvolging acties";
- Neem de wijze van de opvolging van de actiepunten en de verwijzing naar het gebruikte formulier op in de procedure;
- De nieuwe directeur moet zich ook gaan richten op het veiligheidsbeleid van Taale gas.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.