

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Standic B.V. te Wioldrechtseweg 48, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 6, 9 en 16 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Standic B.V. (verder te noemen Standic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Standic toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon en e-mail.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook digitale weg plaats gevonden.

### *Wat voor een bedrijf is Standic?*

Het bedrijf heeft op het terrein diverse opslagtanks voor gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen staan. Middels tankschepen, spoorwagons en tankwagons worden vloeistoffen naar en vanuit de tanks beladen. Ook vindt er op kleine schaal het afvullen van vaten plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Standic de volgende onderdelen:

- Organisatie m.b.t. veiligheid en opleidingen (VBS i)
  - De organisatie van veiligheid in de inrichting;
  - De communicatie over veiligheid;
  - De manier waarop opleidingen georganiseerd zijn;
- Installatiescenario's (VBS ii):
  - Procedure selecteren en opstellen installatiescenario's.
  - Beoordelen installatiescenario's
- Juiste werking LOD's
- Veilige uitvoering van werkzaamheden (VBS iii)
  - De instructies voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
  - De manier waarop de risico's van werkzaamheden verlaagd worden;
  - Het veiligheidsbeleid voor aannemers

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Organisatie m.b.t. veiligheid en opleidingen

- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (tbv's) met betrekking tot veiligheid;
- Communicatie van veiligheidszaken binnen de organisatie;
- Planning en uitwerking van het opleidingsbeleid;

Installatiescenario's:

- De Procedure P500 is in principe de juiste en geschikte procedure voor het selecteren en opstellen van de installatiescenario's;
- De selectie en de volledigheid van de installatiescenario's was voldoende;
- De LOD's werden in de juiste staat van functioneren gehouden;

Veilige uitvoering van de werkzaamheden:

- procedures en instructies voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
- procedures voor het inschatten van risico's en bijpassende maatregelen zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd;
- veiligheidsbeleid met betrekking tot aannemers.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

VBS ii (installatiescenario's):

- De Procedure P500 dient op onderdelen te worden verduidelijkt.:
  - Gebruik de PGS 6 versie 2016.
  - Beschrijf specifiek de deskundigheid en ervaring welke Standic wenst voor de teamleden die de installatiescenario's opstellen.
  - Beschrijf in de procedure duidelijk welke Generieke Maatregelen werkelijk preventief ingrijpen of repressief een rol spelen in het beperken van de gevolgen van het rijkmaken van de gevaarlijke stof.
  - Voorzie de procedure van een overzichtstabel, zoals hiervoor is beschreven, van de installatiescenario's

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.