

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Joontjes b.v. Pieter Mastebroekweg 20, Meppel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 26 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Joontjes b.v. (verder te noemen Joontjes). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Joontjes?*

De hoofdactiviteit van Joontjes is de opslag van brandstoffen (brandstoffendepot). Het betreft de op- en overslag van diesel, biodiesel en petroleum. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen en tankauto's (bevoorraden depot) en het laden van tankauto's.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Joontjes de volgende onderdelen:

- Het opgestelde preventiebeleid (Pbzo-document).
- Het toezicht op de bedrijfsvoering.
- De uitgangspunten bij de opgestelde milieurisicoanalyse.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De manier waarop Joontjes opvolging geeft aan de bevindingen van de vorige inspectie.
- De beschrijving van de doelen in het preventiebeleid.
- De beschrijving hoe continue verbetering een hoog beschermingsniveau waarborgt.
- Dat het preventiebeleid is afgestemd op de gevaren van zware ongevallen.
- De manier waarop de onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn beschreven in het preventiebeleid.
- De wijze waarop Joontjes de interne communicatie over het preventiebeleid vastlegt.
- De kennis van het personeel van de losprocedure.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De beginselen van het preventiebeleid concretere beschrijven.
- De rol en verantwoordelijkheid van het management beter beschrijven in het preventiebeleid.
- De weergave van de risico's op hoofdlijnen te vereenvoudigen.
- De wijze waarop de risico's worden beoordeeld vast te leggen in procedures en niet in detail in het preventiebeleid.
- De conclusies of wordt voldaan aan het preventiebeleid niet in het preventiebeleid op te nemen.
- De beschrijving van de auditfrequentie overeenkomstig de werkelijk gehanteerde werkwijze te beschrijven.
- In de losinstructie ook te verwijzen naar de nieuwe tanks.
- Terugslagkleppen op te nemen in het onderhoudsprogramma.
- De bedrading van installaties juist en robuust installeren.
- De in de Milieurisicoanalyse vooraf ingeschatte waarden te vervangen door de werkelijke waarden.
- De afsluiters voor het aflaten van het hemelwater toegankelijker te maken en te voorzien van een standaanduiding.
- De aanduidingen van de gevaarlijke stoffen op de installaties te verbeteren of aan te brengen waar deze ontbreken.
- De leuning tegen valgevaar op het dak van de tanks verbeteren.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.