

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Benegas Vulcentrum B.V. te Zuiderzeestraatweg 1, Putten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Benegas Vulcentrum B.V. (verder te noemen Benegas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Benegas?

Benegas is een distributiebedrijf voor LPG. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit:

- bulkopslag en -transport;
- onderhoud- en transport van LPG-tanks;
- transport en opslag van gasflessen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Benegas de volgende onderdelen:

- maatregelgerichte inspectie (verificatie van overvulbeveiligingen aan propaan- en butaantanks op locatie);
- opvolging bevindingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- opvolging bevindingen vorige inspectie;
- veilige terreinindeling. Ook orde en netheid waren goed;
- inspectie en onderhoud gasdetectiesysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- beschikbaarheid parate kennis over onderhoud en inspecties van veiligheidskritische apparatuur;
- herleidbaarheid beschrijven van onderhoudsfrequenties van veiligheidskritische apparatuur;
- het vastleggen van de vastgestelde maandelijkse onderhoudsfrequentie aan butaan/propaantanks.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.