

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synerlogic te Graafsingel 18-22, Duiven

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 21 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Synerlogic. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Synerlogic?

Synerlogic produceert reinigings- en desinfectiemiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie en de agrarische sector vervaardigd en bewerkt voedingsmiddelen en diervoeding.

Wat controleerden de inspecteurs?

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is slechts een beperkt deel van de inspectie ter plaatse uitgevoerd en is de rest van de inspectie uitgevoerd als inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Synerlogic toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van een videoverbinding

De inspecteurs controleerden bij Synerlogic de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen voorgaande inspectie.
- Inspectie en onderhoud aan de sprinklerinstallatie.

Resultaten

Wat was op orde?

- Synerlogic heeft voldoende opvolging gegeven aan de bevindingen uit de Brzo inspectie van 2019.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De inspecties en het onderhoud aan de sprinklerinstallatie schieten tekort waardoor de integriteit en betrouwbaarheid van deze installatie onvoldoende is geborgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.