



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

Stahl Europe B.V.

Sluisweg 10

5145 PE Waalwijk

Inspectiedagen: 17-10-2024 en 07-11-2024

Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op seveso-plus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 17-10-2024 en 07-11-2024 bij de Seveso-inrichting Stahl Europe B.V. (verder te noemen Stahl) in Waalwijk.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Waterschap Brabantse Delta.

Wat voor een Seveso-inrichting is Stahl?

Stahl Europe BV (verder: Stahl), gelegen aan de Sluisweg 10 te Waalwijk is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van coatings, kleurstoffen en proces chemicaliën voor

leder en flexibele substraten zoals kunstleder en textiel. Hiervoor zijn grote hoeveelheden brandbare, toxische en milieugevaarlijke stoffen aanwezig op het bedrijf.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Stahl de volgende onderwerpen:

- Installatie overstijgend - PDCA cyclus
- Magazijnen - Magazijn met brandbeveiligingsinstallatie
- Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen
- Installatie overstijgend - ATEX - Gevarencategorisering
- Installatie overstijgend - ATEX - Maatregelen in gevarencategorieën
- Installatie overstijgend - ATEX - Inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Magazijnen - Magazijn met brandbeveiligingsinstallatie

Er is één overtreding categorie 1, twee overtredingen categorie 2 en twee overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Status overtreding categorie 1

Stahl heeft na de constatering op 7 oktober 2024 zelf de werkzaamheden stil gelegd en adequate mitigerende maatregelen genomen om de risico's op een zwaar ongeval te beperken. Op 6 december 2024 is bij het bevoegd gezag een melding gekomen dat de installatie volledig hersteld en gekeurd is. Hiermee is de overtreding betreffende de valideerbaarheid en de verifieerbaarheid van de installatie ongedaan gemaakt.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - ATEX - Gevarenclassificatie

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - ATEX - Maatregelen in gevarenclassificatie

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - ATEX - Inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en twee overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.