

A photograph of an industrial worker in a blue jacket, white hard hat, and safety glasses, pointing towards a large, complex industrial structure made of metal pipes and scaffolding. The scene is set outdoors under a cloudy sky. The image is partially overlaid with large, semi-transparent orange and white circular shapes.

# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

**J.C. van Loon Gasservice  
B.V.**

Touwslager 9  
5253 RK Nieuwkuijk

Inspectiedagen: 25-01-2024

# Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichhoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in de Omgevingswet en onderliggende regelgeving.

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 25-01-2024 bij de Seveso-inrichting J.C. van Loon Gasservice B.V. (verder te noemen J.C. van Loon) in Nieuwkuijk.

Het inspectieteam bestond uit toezichhouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

### Wat voor een Seveso-inrichting is J.C. van Loon?

De activiteiten van J.C. van Loon Gasservice B.V. betreffen de volgende vier hoofdactiviteiten:

1. De opslag in ondergrondse tanks van propaan, butaan en of LPG en het vullen van deze tanks, evenals het vullen van tankauto's vanuit deze opslagtanks;
2. Het vullen van gasflessen met propaan, butaan en/of LPG vanuit de ondergrondse tanks;
3. De op- en overslag en distributie van flessen met brandbare gassen zoals propaan, butaan, LPG, waterstof gas en acetyleen;
4. De op- en overslag en distributie van medische- en industriële gassen zoals inerte gassen stikstof, lachgas, koolzuur, argon, freonen e.d., alsmede van zuurstof.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij J.C. van Loon de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - PDCA cyclus  
Installatie overstijgend - Ongevalsonderzoek  
Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen  
Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen op de Omgevingswet (en andere wet- en regelgeving) zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Ongevalsonderzoek

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en drie overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt de Omgevingswet (en andere wet- en regelgeving) onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt de Omgevingswet (en andere wet- en regelgeving) onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Permanente beoordeling

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van de Omgevingswet (en andere wet- en regelgeving).

### **Algemene toelichting bij inspectieresultaten**

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.