

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. te Hoflaan 1, Velsen-Noord

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. (verder te noemen Vattenfall). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vattenfall?

Vattenfall verbrandt aardgas en hoogovenmenggas ten behoeve van het opwekken van elektriciteit. Het toxische hoogovenmenggas is afkomstig van het naburige staalbedrijf Tata Steel.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vattenfall de volgende onderdelen:

De levensduur van Centrale 24, de samenwerking tussen Vattenfall en Tata Steel en de paraatheid van de noodorganisatie.

Resultaten

Wat was op orde?

- De technische toestand van Centrale 24 wordt met planmatig uitgevoerd onderhoud op ruim voldoende niveau gehouden.
- Vattenfall overlegt regelmatig en pro-actief met Tata Steel op verschillende niveaus en zorgt daarmee dat beide bedrijven op de hoogte zijn van bedrijfsactiviteiten die voor hen van belang zijn. Hiermee wordt de samenwerking tussen Vattenfall en Tata Steel op een positieve manier bevorderd.
- Vattenfall heeft laten zien dat de noodorganisatie voldoende paraat en deskundig is en beschikt over voldoende middelen.

Wat waren de verbeterpunten?

Vattenfall moet de verbeterpunten uit de gehouden oefening van de noodorganisatie uitvoeren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.